



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	0212034-TSE-01/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	01.10.2018
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	28.05.2024
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	FATİH SULTAN MEHMET MAH. POLİGON CAD. BUYAKA 2 SİTESİ 1 BLOK NO:8 A /66 ÜMRANIYE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	CHINT ELECTRIC
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	NO:1318 BİNHAİ NO.:2 AVENUE, ECONOMIC AND TECHNICAL DEVELOPMENT ZONE, WENZHOU CITY, ZHEJIANG YURTDIŞI / ÇİN
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	0212034-TSE-01/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	chint
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS 5018-1 EN 60898-1 / 27.09.2005 -- TS 5018-1 EN 60898-1/A12 / 09.11.2010 -- TS EN 60898-1/A13 / 12.06.2013 -- TS 5018-1 EN 60898-1/A11 / 09.03.2006

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

DEVRE KESİCİ (OTOMATİK SİGORTA)
MODEL/TİP: eB
ANMA GERİLİMİ(V):AC 240/415V (1P),AC 415 V(2P, 3P, 4P)
KUTUP SAYISI:1 KUTUP, 2 KUTUP, 3 KUTUP, 4 KUTUP
ANİ AÇMA AKIM TİPİ: B, C, D Tipi
ANMA AKIMLARI(A):
1A,2 A-3A-4A-5A-6A-10A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63 A (B ve C tipi)
1A,2 A-3A-4A-5A-6A-10A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63 A (1P,2P D tipi)
6A-10A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63 A (3P,4P D tipi)
KISA DEVRE KAPASİTESİ(kA): 4.5 kA

DEVRE KESİCİ (OTOMATİK SİGORTA)

e-imzalı/e-signed

28.09.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(0212034-TSE-01/03nolu belge devamı) : CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 5018-1 EN 60898-1 / 27.09.2005 -- TS 5018-1 EN 60898
-1/A12 / 09.11.2010 -- TS EN 60898-1/A13 / 12.06.2013 -- TS 5018-1 EN 60898-1/A11 / 09.03.2006

MODEL/TİP: eBG

ANMA GERİLİMİ(V):AC 240/415V (1P), 240V(1P+N),AC 415 V(2P, 3P, 4P)

KUTUP SAYISI:1 KUTUP, 1 KUTUP+NÖTR, 2 KUTUP, 3 KUTUP, 4 KUTUP

ANİ AÇMA AKIM TİPİ: B, C, D Tipi

ANMA AKIMLARI(A):

1A,2 A-3A-4A-5A-6A-10A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63 A (B ve C tipi)

1A,2 A-3A-4A-5A-6A-10A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63 A (1P, 2P D tipi)

6A-10A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63 A (3P,4P D tipi)

KISA DEVRE KAPASİTESİ(kA): 6 kA(1A-40A, B ve C tipi), 4.5 kA(50A-63A, B ve C tipi,1-63A, D Tipi)

DEVRE KESİCİ (OTOMATİK SİGORTA)

MODEL/TİP: NB1-63,NB1-63H

ANMA GERİLİMİ(V):AC 240/415V (1P), 240V(1P+N),AC 415 V(2P, 3P, 3P+N,4P)

KUTUP SAYISI: 1 KUTUP, 1 KUTUP+NÖTR, 2 KUTUP, 3 KUTUP, 4 KUTUP

ANİ AÇMA AKIM TİPİ: B, C, D Tipi

ANMA AKIMLARI(A):

1A,2 A-3A-4A-5A-6A-8A-10A-13A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63 A

KISA DEVRE KAPASİTESİ(kA): 6 kA(NB1-63), 10 kA(NB1-63H)

DEVRE KESİCİ (OTOMATİK SİGORTA)

MODEL/TİP: NXB-63

ANMA GERİLİMİ(V):AC 220V/230V/240V (1P,1P+N,2P), AC 380V/400V/415 V(2P, 3P, 3P+N,4P)

KUTUP SAYISI: 1 KUTUP, 1 KUTUP+NÖTR, 2 KUTUP, 3 KUTUP, 4 KUTUP

ANİ AÇMA AKIM TİPİ: B, C, D Tipi

ANMA AKIMLARI(A):

1A,2 A-3A-4A-6A-10A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63 A

KISA DEVRE KAPASİTESİ(kA):

6 kA: 1P, 1P+N, 2P(AC 380V/400V/415 V), 3P, 3P+N,4P

10 kA:1P, 1P+N ,2P(AC 220V/230V/240V),2P ,3P, 3P+N, 4P

MODEL:NB7

ANMA GERİLİMİ : 240/415 V.

KUTUP SAYISI:1- 415 V. KUTUP SAYISI: 2 KUTUP, 3 KUTUP, 4 KUTUP

TİP: B – C TİPİ

ANMA AKIMLARI: 1A,2A,3A,4A,6A,10A, 16A, 20A,25A,32A,40A,

KISA DEVRE KAPASİTESİ :6kA ,

ANMA AKIMLARI:50A,63A,

KISA DEVRE KAPASİTESİ :4,5kA ,

DEVRE KESİCİ (OTOMATİK SİGORTA)

e-imzalı/e-signed

28.09.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(0212034-TSE-01/03nolu belge devamı) : **CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS 5018-1 EN 60898-1 / 27.09.2005 -- TS 5018-1 EN 60898-1/A12 / 09.11.2010 -- TS EN 60898-1/A13 / 12.06.2013 -- TS 5018-1 EN 60898-1/A11 / 09.03.2006

MODEL:NB7
ANMA GERİLİMİ : 240/415 V.
KUTUP SAYISI:1- 415 V. KUTUP SAYISI: 2 KUTUP, 3 KUTUP, 4 KUTUP
TİP: D TİPİ
ANMA AKIMLARI: 1A,2A,3A,4A,6A,10A, 16A, 20A,25A,32A,40A, 50A, 63A
KISA DEVRE KAPASİTESİ : 4.5kA
DEVRE KESİCİ (OTOMATİK SİGORTA)

e-imzalı/e-signed

28.09.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	0212034-TSE-02/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	01.10.2018
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	31.12.2024
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	FATİH SULTAN MEHMET MAH. POLİGON CAD. BUYAKA 2 SİTESİ 1 BLOK NO:8 A /66 ÜMRANİYE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	CHINT ELECTRIC
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	NO:1318 BİNHAİ NO.:2 AVENUE, ECONOMIC AND TECHNICAL DEVELOPMENT ZONE, WENZHOU CITY, ZHEJIANG YURTDIŞI / ÇİN
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	0212034-TSE-02/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	chint
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 60947-4-1 / 13.12.2011
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	



AC3,AC4 KULLANMA KATEGORİLİ, SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, ELLE ÇALIŞTIRMALI, IP20 KORUMALI, ALÇAK GERİLİM KONTAKTÖRLER
TİP: NXC-06, NXC-06/N, NXC-09, NXC-09/N, NXC-12, NXC-12/N, NXC-16, NXC-16/N, NXC-18, NXC-18/N, NXC-22, NXC-22/N
ANMA AKIMI (Ie):6A,9A,12A,16A,18A,22A
ANMA GERİLİMİ:380/400 V.
BEYAN KONTROL BESLEME GERİLİMİ(Us):110V AC, 220V AC,380V AC,
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 690 V
ANMA DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV
ANMA FREKANSI: 50 Hz.
BEKLENEN ANMA KISA DEVRE AKIMI (r): 1 kA, 3 kA(18A,22A)
ŞARTLI BEYAN KISA DEVRE AKIMI Iq= 50 kA

e-imzalı/e-signed

26.12.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ


*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(0212034-TSE-02/02nolu belge devamı) : CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-4-1 / 13.12.2011

TİP: NXC-25, NXC-25/N, NXC-32, NXC-32/N, NXC-38, NXC-38/N
ANMA AKIMI (Ie):25A,32A,38A
ANMA GERİLİMİ:380/400 V.
BEYAN KONTROL BESLEME GERİLİMİ(Us):110V AC, 220V AC,380V AC,
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 690 V
ANMA DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV
ANMA FREKANSI: 50 Hz.
BEKLENEN ANMA KISA DEVRE AKIMI (r): 3 kA
ŞARTLI BEYAN KISA DEVRE AKIMI Iq= 50 kA

AC3,AC4 KULLANMA KATEGORİLİ, SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, ELLE ÇALIŞTIRMALI, IP10 KORUMALI, ALÇAK GERİLİM KONTAKTÖRLER

TİP: NXC-75, NXC-75/N, NXC-85, NXC-85/N, NXC-100, NXC-100/N
ANMA AKIMI (Ie):75A,85A,100A
ANMA GERİLİMİ:380/400 V.
BEYAN KONTROL BESLEME GERİLİMİ(Us):110V AC, 220V AC,380V AC,
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 690 V
ANMA DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV
ANMA FREKANSI: 50 Hz.
BEKLENEN ANMA KISA DEVRE AKIMI (r): 5 kA
ŞARTLI BEYAN KISA DEVRE AKIMI Iq= 50 kA

AC3,AC4 KULLANMA KATEGORİLİ, SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, ELLE ÇALIŞTIRMALI, IP00 KORUMALI, ALÇAK GERİLİM KONTAKTÖRLER

TİP: NC1-09,NC1-12,NC1-18
ANMA AKIMI (Ie):9A,12A,18A
ANMA GERİLİMİ:380/400/415 V.
BEYAN KONTROL BESLEME GERİLİMİ(Us):220V AC,380V AC, 24V DC, 48V DC
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 690 V
ANMA DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz.
BEKLENEN ANMA KISA DEVRE AKIMI (r): 1kA(NC1-09,NC1-12), 3 kA (NC1-18)
ŞARTLI BEYAN KISA DEVRE AKIMI Iq= 50 kA

TİP: NC1-25,NC1-32
ANMA AKIMI (Ie):25A,32A
ANMA GERİLİMİ:380/400/415 V.
BEYAN KONTROL BESLEME GERİLİMİ(Us):220V AC,380V AC, 24V DC, 48V DC
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 690 V

e-imzalı/e-signed

26.12.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ


*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(0212034-TSE-02/02nolu belge devamı) : CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-4-1 / 13.12.2011

ANMA DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz.
BEKLENEN ANMA KISA DEVRE AKIMI (r): 3 kA
ŞARTLI BEYAN KISA DEVRE AKIMI Iq= 50 kA

TİP: NC1-40,NC1-50, NC1-65
ANMA AKIMI (Ie):40A,50A,65A
ANMA GERİLİMİ:380/400/415 V.
BEYAN KONTROL BESLEME GERİLİMİ(Us):220V AC,380V AC, 24V DC, 48V DC
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 690 V
ANMA DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz.
BEKLENEN ANMA KISA DEVRE AKIMI (r): 3kA(NC1-40,NC1-50), 5kA(NC1-65)
ŞARTLI BEYAN KISA DEVRE AKIMI Iq= 50 kA

TİP: NC1-80,NC1-95
ANMA AKIMI (Ie):80A,95A
ANMA GERİLİMİ:380/400/415 V.
BEYAN KONTROL BESLEME GERİLİMİ(Us):220V AC,380V AC, 24V DC, 48V DC
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 690 V
ANMA DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz.
BEKLENEN ANMA KISA DEVRE AKIMI (r): 5 kA
ŞARTLI BEYAN KISA DEVRE AKIMI Iq= 50 kA

TİP: NC2-115,NC2-150
ANMA AKIMI (Ie):80A,95A
ANMA GERİLİMİ: 380V.
BEYAN KONTROL BESLEME GERİLİMİ(Us):220V AC,380V AC
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 1000 V
ANMA DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 4 kV
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz.
BEKLENEN ANMA KISA DEVRE AKIMI (r): 5 kA
ŞARTLI BEYAN KISA DEVRE AKIMI Iq= 50 kA

TİP: NC2-185,NC2-225
ANMA AKIMI (Ie):185A,225A
ANMA GERİLİMİ:380V.
BEYAN KONTROL BESLEME GERİLİMİ(Us):220V AC,380V AC
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 1000 V
ANMA DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 4 kV

e-imzalı/e-signed

26.12.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necalibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necalibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(0212034-TSE-02/02nolu belge devamı) : CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-4-1 / 13.12.2011

ANMA FREKANSI: 50/60 Hz.
BEKLENEN ANMA KISA DEVRE AKIMI (r): 10 kA
ŞARTLI BEYAN KISA DEVRE AKIMI Iq= 50 kA

TİP: NC2-265
ANMA AKIMI (Ie):265A
ANMA GERİLİMİ:380/400V.
BEYAN KONTROL BESLEME GERİLİMİ(U_s):220V AC,380V AC
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 1000 V
ANMA DARBE DAYANIM GERİLİMİ (U_{imp}): 8 kV
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz.
BEKLENEN ANMA KISA DEVRE AKIMI (r): 10 kA
ŞARTLI BEYAN KISA DEVRE AKIMI Iq= 50 kA

TİP: NC2-330
ANMA AKIMI (Ie):330A
ANMA GERİLİMİ:380/400V.
BEYAN KONTROL BESLEME GERİLİMİ(U_s):220V AC,380V AC
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 1000 V
ANMA DARBE DAYANIM GERİLİMİ (U_{imp}): 8 kV
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz.
BEKLENEN ANMA KISA DEVRE AKIMI (r): 18/10 kA
ŞARTLI BEYAN KISA DEVRE AKIMI Iq= 50 kA

TİP: NC2-400
ANMA AKIMI (Ie):400A
ANMA GERİLİMİ:380/400V.
BEYAN KONTROL BESLEME GERİLİMİ(U_s):220V AC,380V AC
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 1000 V
ANMA DARBE DAYANIM GERİLİMİ (U_{imp}): 8 kV
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz.
BEKLENEN ANMA KISA DEVRE AKIMI (r): 18 kA
ŞARTLI BEYAN KISA DEVRE AKIMI Iq= 50 kA

TİP: NC2-500
ANMA AKIMI (Ie):500A
ANMA GERİLİMİ:380V.
BEYAN KONTROL BESLEME GERİLİMİ(U_s):220V AC,380V AC
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 1000 V
ANMA DARBE DAYANIM GERİLİMİ (U_{imp}): 4 kV
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz.

e-izmalı/e-signed

26.12.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(0212034-TSE-02/02nolu belge devamı) : ÇİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-4-1 / 13.12.2011

BEKLENEN ANMA KISA DEVRE AKIMI (r): 18 kA
ŞARTLI BEYAN KISA DEVRE AKIMI Iq= 50 kA

TİP: NC2-630
ANMA AKIMI (Ie):630A
ANMA GERİLİMİ:380V.
BEYAN KONTROL BESLEME GERİLİMİ(Us):220V AC,380V AC
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 1000 V
ANMA DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 4 kV
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz.
BEKLENEN ANMA KISA DEVRE AKIMI (r): 18 kA
ŞARTLI BEYAN KISA DEVRE AKIMI Iq= 50 kA

e-imzalı/e-signed

26.12.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	0212034-TSE-03/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	01.10.2018
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	01.10.2024
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	FATİH SULTAN MEHMET MAH. POLİGON CAD. BUYAKA 2 SİTESİ 1. BLOK NO:8A KAT:17 KAPI NO: 66-69 ÜMRANİYE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	CHINT ELECTRIC
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	NO:1318 BİNHAİ NO.:2 AVENUE, ECONOMIC AND TECHNICAL DEVELOPMENT ZONE, WENZHOU CITY, ZHEJIANG YURTDIŞI / ÇİN
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	0212034-TSE-03/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	chint
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 61009-2-1 / 17.03.1999 -- TS EN 61009-1/A2 / 24.12.2014 -- TS EN 61009-1/A1 / 24.12.2014 -- TS EN 61009-1 / 12.06.2013
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

ARTIK AKIMLA ÇALIŞAN DEVRE KESİCİ-AYRILMAZ BİR BÜTÜN HALİNDE AKIM KORUMASI BULUNAN(RCBO)
MODEL: NB1L
KUTUP SAYISI: 1P+N
TİP:A VE AC
ANİ AÇMA AKIM TİPİ (IΔt): B, C Tipi
GERİLİM: 220V/230V/240V AC
ÇALIŞMA AKIMI: 2,4,6,10,13,16,20,25,32,40A
ÇALIŞMA ARALIĞI: - 5°C + 40 °C
ÇALIŞMA FONKSİYONU: HAT GERİLİMİNDEN BAĞIMSIZ
ANMA ARTIK AKIMLARI IΔn: 0,03A, 0,1A, 0,3A
BEYAN KISA DEVRE AKIMI: 10kA/6kA
BEYAN ARTIK KAPAMA VE KESME AKIMI (IΔm):3Ka
MODEL: NBL310L

e-imzalı/e-signed

31.08.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(0212034-TSE-03/02nolu belge devamı) : **CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61009-2-1 / 17.03.1999 -- TS EN 61009-1/A2 /
24.12.2014 -- TS EN 61009-1/A1 / 24.12.2014 -- TS EN 61009-1 / 12.06.2013

KUTUP SAYISI: 3P+N
TİP:A VE AC
ANİ AÇMA AKIM TİPİ (I Δ t): B, C Tipi
GERİLİM: 230/400 AC
ÇALIŞMA AKIMI: 6,10,13,16,20,25,32,40A
ÇALIŞMA ARALIĞI: - 25°C + 40 °C
ÇALIŞMA FONKSİYONU: HAT GERİLİMİNDEN BAĞIMSIZ
ANMA ARTIK AKIMLARI I Δ n: 0,03A
BEYAN KISA DEVRE AKIMI: 6kA
BEYAN ARTIK KAPAMA VE KESME AKIMI (I Δ m):3kA

e-imzalı/e-signed

31.08.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	0212034-TSE-04/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	01.10.2018
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	01.10.2024
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	FATİH SULTAN MEHMET MAH. POLİGON CAD. BUYAKA 2 SİTESİ 1. BLOK NO:8A KAT:17 KAPI NO: 66-69 ÜMRANİYE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	CHINT ELECTRIC
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	NO:1318 BİNHAİ NO.:2 AVENUE, ECONOMIC AND TECHNICAL DEVELOPMENT ZONE, WENZHOU CITY, ZHEJIANG YURTDIŞI / ÇİN
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	0212034-TSE-04/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	chint
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 61008-2-1 / 20.01.1998 -- TS EN 61008-1 / 12.06.2013 -- TS EN 61008-1/A12 / 24.04.2017 -- TS EN 61008-1/A2 / 24.12.2014 -- TS EN 61008-2-1/A11 / 27.12.2005 -- TS EN 61008-1/A1 / 24.12.2014 -- TS EN 61008-1/A11 / 27.05.2016

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

ARTIK AKIMLA ÇALIŞAN DEVRE KESİCİ
MODEL: NL1-63
KUTUP SAYISI: 1P+N, 3P+N
TİP:A VE AC
GERİLİM: 240 V AC (1P+N), 415V AC (3P+N)
ÇALIŞMA AKIMI: 16,25,32,40,63A
ÇALIŞMA ARALIĞI: - 5°C + 40 °C
ÇALIŞMA FONKSİYONU: HAT GERİLİMİNDEN BAĞIMSIZ
ANMA ARTIK AKIMLARI IΔn: 0,01(16A,25A,32A,1P+N,(A VE AC TİP)-0,03-0,1-0,3(A VE AC TİP)-0,5A(AC TİP)
BEYAN ŞARTLI KISA DEVRE AKIMI: 4500A, 6000A, 10000A

e-imzalı/e-signed

31.08.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(0212034-TSE-04/02nolu belge devamı) : **CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61008-2-1 / 20.01.1998 -- TS EN 61008-1 /
12.06.2013 -- TS EN 61008-1/A12 / 24.04.2017 -- TS EN 61008-1/A2 / 24.12.2014 -- TS EN 61008-2-1/A11 / 27.12.2005 --
TS EN 61008-1/A1 / 24.12.2014 -- TS EN 61008-1/A11 / 27.05.2016

e-imzalı/e-signed

31.08.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	0212034-TSE-05/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	05.02.2020
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	05.02.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	FATİH SULTAN MEHMET MAH. POLİGON CAD. BUYAKA 2 SİTESİ 1 BLOK NO:8 A /66 ÜMRANİYE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	CHINT ELECTRIC
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	NO:1318 BİNHAİ NO.:2 AVENUE, ECONOMIC AND TECHNICAL DEVELOPMENT ZONE, WENZHOU CITY, ZHEJIANG YURTDIŞI / ÇİN
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	0212034-TSE-05/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	chint
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 60947-2 / 18.12.2017
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHFUZALYALI, BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI, AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, İP X0 KORUMALI, A KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ
TİP: NXM-63F, NXM-63H, NXM-63S, NXM-63E,
ANMA AKIMLARI: 10A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A
F Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 36 kA / 380/400/415V, 15 kA / 500V
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 100%Icu
KUTUP SAYISI: 3,4
H Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 50 kA / 380/400/415V, 25 kA / 500V
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 72%Icu
KUTUP SAYISI: 3,4
S Serisi:

e-imzalı/e-signed

31.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(0212034-TSE-05/02nolu belge devamı) : CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):25 kA / 380/400/415V, 36kA / 220/230/240V
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 60%Icu
KUTUP SAYISI:2,3,4

E Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):15 kA / 380/400/415V, 18kA / 220/230/240V
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 100%Icu
KUTUP SAYISI:2,3,4

ANMA GERİLİMİ: 220V, 415 V, 690V

ANMA FREKANSI: 50/60 Hz

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (U_i): 800 V

BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (U_{imp}): 8 kV

TİP: NXM-125F, NXM-125H, NXM-125S, NXM-125E,

ANMA AKIMLARI: 10A,15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 65A. 70A, 75A, 80A, 90A, 100A, 110A, 125A

F Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):36 kA / 380/400/415V, 15 kA / 500V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 100%Icu

KUTUP SAYISI: 3,4

H Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V, 25 kA / 500V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 72%Icu

KUTUP SAYISI: 3,4

S Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):25 kA / 380/400/415V, 36kA / 220/230/240V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 60%Icu

KUTUP SAYISI:2,3,4

E Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):15 kA / 380/400/415V, 18kA / 220/230/240V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 100%Icu

KUTUP SAYISI:2,3,4

ANMA GERİLİMİ: 220V, 415 V, 690V

ANMA FREKANSI: 50/60 Hz

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (U_i): 800 V

BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (U_{imp}): 8 kV

TİP: NXM-160F, NXM-160H, NXM-160S, NXM-160E,

ANMA AKIMLARI: 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 70A, 75A, 80A, 100A, 125A, 140A, 150A. 160A

F Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):36 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36kA

e-ımalı/e-signed

31.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(0212034-TSE-05/02nolu belge devamı) : **CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

KUTUP SAYISI: 3,4

H Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36 kA

KUTUP SAYISI: 3,4

S Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):36 kA / 380/400/415V, 50kA / 220/230/240V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 20kA

KUTUP SAYISI:2,3,4

E Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):20 kA / 380/400/415V, 20kA / 220/230/240V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 20kA

KUTUP SAYISI:2,3,4

ANMA GERİLİMİ: 220V, 415 V, 690V

ANMA FREKANSI: 50/60 Hz

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V

BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV

TİP: NXM-250F, NXM-250H, NXM-250S, NXM-250E

ANMA AKIMLARI: 160A, 170A, 180A, 200A, 225A, 250A

F Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):36 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36 kA

KUTUP SAYISI: 3,4

H Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36 kA

KUTUP SAYISI: 3,4

S Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):36 kA / 380/400/415V, 50kA / 220/230/240V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 20kA

KUTUP SAYISI:2,3,4

E Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):20 kA / 380/400/415V, 40kA / 220/230/240V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 20kA

KUTUP SAYISI:2,3,4

ANMA GERİLİMİ: 220V, 415 V, 690V

ANMA FREKANSI: 50/60 Hz

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V

BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV

e-imzalı/e-signed

31.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(0212034-TSE-05/02nolu belge devamı) : **CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

TİP: NXM-400F, NXM-400H, NXM-400S, NXM-400E,
ANMA AKIMLARI: 250A, 280A, 315A, 320A, 400A
F Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 50 kA / 380/400/415V
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 50 kA
H Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 70 kA / 380/400/415V
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 50 kA
S Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 50 kA / 380/400/415V
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36kA
E Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 36 kA / 380/400/415V
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36kA
KUTUP SAYISI: 3,4
ANMA GERİLİMİ: 220V, 415 V, 690V
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV

TİP: NXM-630F, NXM-630H, NXM-630S, NXM-630E,
ANMA AKIMLARI: 400A, 500A, 600A, 630A
F Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 50 kA / 380/400/415V
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 50 kA
H Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 70 kA / 380/400/415V
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 50 kA
S Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 50 kA / 380/400/415V
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36kA
E Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 36 kA / 380/400/415V
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36kA
KUTUP SAYISI: 3,4
ANMA GERİLİMİ: 220V, 415 V, 690V
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV

TİP: NXM-800F, NXM-800H, NXM-800S

e-imzalı/e-signed

31.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(0212034-TSE-05/02nolu belge devamı) : CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

ANMA AKIMLARI: 630A, 700A, 800A

F Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 50 kA

H Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 70 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 50 kA

S Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36kA

KUTUP SAYISI:3,4

ANMA GERİLİMİ: 220V, 415 V, 690V

ANMA FREKANSI: 50/60 Hz

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000 V

BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 12 kV

TİP: NXM-1000H, NXM-1000S

ANMA AKIMLARI: 800A, 900A, 1000A

H Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 70 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 50 kA

S Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36kA

KUTUP SAYISI:3,4

ANMA GERİLİMİ: 220V, 415 V, 690V

ANMA FREKANSI: 50/60 Hz

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000 V

BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 12 kV

TİP: NXM-1250H, NXM-1250S

ANMA AKIMLARI: 1000A, 1250A

H Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 70 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 50 kA

S Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36kA

KUTUP SAYISI:3,4

ANMA GERİLİMİ: 220V, 415 V, 690V

ANMA FREKANSI: 50/60 Hz

e-imzalı/e-signed

31.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(0212034-TSE-05/02nolu belge devamı) : **CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (U_i): 1000 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (U_{imp}): 12 kV

TİP: NXM-1600H, NXM-1600S
ANMA AKIMLARI: 1000A, 1250A, 1600A
H Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (I_{cu}): 70 kA / 380/400/415V
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (I_{cs}): 50 kA
S Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (I_{cu}):50 kA / 380/400/415V
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (I_{cs}): 36kA
KUTUP SAYISI:3,4
ANMA GERİLİMİ: 220V, 415 V, 690V
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (U_i): 1000 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (U_{imp}): 12 kV

TİP: NXMLE-125F, NXMLE-125H
ANMA AKIMLARI: 10A,15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 65A. 70A, 75A, 80A, 90A, 100A, 110A, 125A
F Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (I_{cu}):18 kA / 380/400/415V
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (I_{cs}): 18kA
KUTUP SAYISI: 3,4
H Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (I_{cu}):36 kA / 380/400/415V
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (I_{cs}): 18kA
KUTUP SAYISI: 3,4

TİP: NXMLE-160F, NXMLE-160H, NXMLE-160S
ANMA AKIMLARI: 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 65A. 70A, 75A, 80A, 90A, 100A, 110A, 125A, 140A, 150A, 160A
F Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (I_{cu}):25 kA / 380/400/415V
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (I_{cs}):25kA
KUTUP SAYISI: 3,4
H Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (I_{cu}):50 kA / 380/400/415V
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (I_{cs}): 25kA
KUTUP SAYISI: 3,4
S Serisi:

e-imzalı/e-signed

31.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(0212034-TSE-05/02nolu belge devamı) : CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 35 kA / 380/400/415V
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 18kA
KUTUP SAYISI: 2,3,4

TİP: NXMLE-250F, NXMLE-250S

ANMA AKIMLARI: 160A, 170A, 180A, 200A, 225A, 250A

F Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 25 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 25 kA

KUTUP SAYISI: 3,4

S Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 36 kA / 380/400/415V, 50kA / 220/230/240V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 18kA

KUTUP SAYISI: 2,3,4

ANMA GERİLİMİ: 220V, 415 V, 690V

ANMA FREKANSI: 50/60 Hz

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V

BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV

TİP: NXMLE-400F, NXMLE-400H, NXMLE-400S

ANMA AKIMLARI: 250A, 280A, 300A, 315A, 320A, 350A, 380A, 400A

F Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 36 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36 kA

KUTUP SAYISI: 3,4

H Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 70 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36 kA

KUTUP SAYISI: 3,4

S Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 50 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 25kA

KUTUP SAYISI: 3,4

ANMA GERİLİMİ: 220V, 415 V, 690V

ANMA FREKANSI: 50/60 Hz

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V

BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV

TİP: NXMLE-630F, NXMLE-630H, NXMLE-630S

ANMA AKIMLARI: 400A, 450A, 500A, 550A, 600A, 630A

F Serisi:

e-imzalı/e-signed

31.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(0212034-TSE-05/02nolu belge devamı) : **CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 36 kA / 380/400/415V
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36 kA
KUTUP SAYISI: 3,4

H Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 70 kA / 380/400/415V
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36 kA
KUTUP SAYISI: 3,4

S Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 50 kA / 380/400/415V
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 25kA
KUTUP SAYISI: 3,4

ANMA GERİLİMİ: 220V, 415 V, 690V

ANMA FREKANSI: 50/60 Hz

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V

BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV

SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHFAZALI, BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI, AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMİYEN, IP X0 KORUMALI, B KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ
TİP: NA1-2000, NA1-2000N, NA1-2000H, NA1-2000X, NA1-2000XN, NA1-2000XH
ANMA AKIMLARI: 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A

NA1-2000, NA1-2000X Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 80 kA / 400V, 50kA / 415V/690V
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 65 kA / 400V, 40kA / 415V/690V
KUTUP SAYISI: 3,4

NA1-2000H, NA1-2000XH Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 65 kA / 400V, 50kA / 415V/690V
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 65 kA / 400V, 40kA / 415V/690V
KUTUP SAYISI: 3,4

NA1-2000N, NA1-2000XN Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 50 kA / 400V, 40kA / 415V/690V
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 50 kA / 400V, 40kA / 415V/690V
KUTUP SAYISI: 3,4

ANMA GERİLİMİ: 400V, 415 V, 690V

ANMA FREKANSI: 50/60 Hz

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000 V

BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 12 kV

TİP: NA1-3200, NA1-3200N, NA1-3200X, NA1-3200XN

ANMA AKIMLARI: 2000A, 2500A, 3200A

NA1-3200, NA1-3200X Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 80 kA / 400V, 65kA / 415V/690V

e-imzalı/e-signed

31.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(0212034-TSE-05/02nolu belge devamı) : **CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 65 kA /400V, 65kA / 415V/690V
KUTUP SAYISI: 3,4
NA1-3200N, NA1-3200XN Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):65 kA / 400V, 50kA / 415V/690V
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 65 kA /400V, 50kA / 415V/690V
KUTUP SAYISI: 3,4
ANMA GERİLİMİ: 400V, 415 V, 690V
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 12 kV

TİP: NA1-6300, NA1-6300N, NA1-6300X, NA1-6300XN
ANMA AKIMLARI: 4000A, 5000A, (4P), 4000A, 5000A, 6300A (3P)
NA1-6300, NA1-6300X Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):120 kA / 400V, 85kA / 415V/690V
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 100 kA /400V, 75kA / 415V/690V
KUTUP SAYISI: 3,4
NA1-6300N, NA1-6300XN Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):100 kA / 400V, 75kA / 415V/690V
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 100 kA /400V, 75kA / 415V/690V
KUTUP SAYISI: 3,4
ANMA GERİLİMİ: 400V, 415 V, 690V
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 12 kV

e-imzalı/e-signed

31.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	0212034-TSE-06/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	05.02.2020
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	05.02.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	FATİH SULTAN MEHMET MAH. POLİGON CAD. BUYAKA 2 SİTESİ 1 BLOK NO:8 A /66 ÜMRANİYE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO.,LTD.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	NOARK ELECTRICS (SHANGHAI) CO., LTD./ NO.3857 SIXIAN ROAD, SONGJIANG DISTRICT, SHANGHAI, P.R.CHINA SHANGHAI / ÇİN
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	0212034-TSE-06/01
TECİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	chint
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 60947-2 / 18.12.2017
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHAZALI, BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI, AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMİYEN, İP X0 KORUMALI, A KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ
TİP: NM8N-125C, NM8N-125S, NM8N-125Q, NM8N-125H, NM8N-125R
ANMA AKIMLARI: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A
C Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 36 kA / 380/400/415V/440V
S Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 50 kA / 380/400/415V/440V
Q Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 70 kA / 380/400/415V/440V
H Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 100 kA / 380/400/415V/440V
R Serisi:

e-İmzalı/e-signed

31.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahfif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=g1fxufkv> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



1 / 6



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or  veya or T S E

(0212034-TSE-06/02nolu belge devamı) : CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):150 kA / 380/400/415V/440V
C-S-Q-H-R SERİLERİ BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): %100 Icu
KUTUP SAYISI: 3,4
ANMA GERİLİMİ: 380V, 415 V, 690V
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV

SABİT TESİSLİ,KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHAZALI,BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI , AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP X0 KORUMALI, A KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ
TİP: NM8N-250C, NM8N-250S, NM8N-250Q, NM8N-250H, NM8N-250R
ANMA AKIMLARI: 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 225A, 250A
C Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):36 kA / 380/400/415V/440V
S Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V/440V
Q Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):70 kA / 380/400/415V/440V
H Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):100 kA / 380/400/415V/440V
R Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):150 kA / 380/400/415V/440V
C-S-Q-H-R SERİLERİ BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): %100 Icu
KUTUP SAYISI: 3,4
ANMA GERİLİMİ: 380V, 415 V, 690V
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV

SABİT TESİSLİ,KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHAZALI,BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI , AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP X0 KORUMALI, A KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ
TİP: NM8N-400C, NM8N-400S, NM8N-400Q, NM8N-400H, NM8N-400R
ANMA AKIMLARI: 250A, 315A, 350A, 400A
C Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):36 kA / 380/400/415V/440V
S Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V/440V
Q Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):70 kA / 380/400/415V/440V
H Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):100 kA / 380/400/415V/440V

e-imzalı/e-signed

31.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=g1fsufkv> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or Т С Е

(0212034-TSE-06/02nolu belge devamı) : CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

R Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):150 kA / 380/400/415V/440V
C-S-Q-H-R SERİLERİ BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): %100 Icu
KUTUP SAYISI: 3,4
ANMA GERİLİMİ: 380V, 415 V, 690V
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 12 kV

SABİT TESİSLİ,KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHAZALI,BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI , AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP X0 KORUMALI, A KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ
TİP: NM8N-630C, NM8N-630S, NM8N-630Q, NM8N-630H, NM8N-630R
ANMA AKIMLARI: 250A, 315A, 350A, 400A, 500A, 630A

C Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):36 kA / 380/400/415V/440V

S Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V/440V

Q Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):70 kA / 380/400/415V/440V

H Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):100 kA / 380/400/415V/440V

R Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):150 kA / 380/400/415V/440V
C-S-Q-H-R SERİLERİ BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): %100 Icu
KUTUP SAYISI: 3,4
ANMA GERİLİMİ: 380V, 415 V, 690V
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 12 kV

SABİT TESİSLİ,KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHAZALI,BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI , AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP X0 KORUMALI, A KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ
TİP: NM8N-800C, NM8N-800S, NM8N-800Q, NM8N-800H, NM8N-800R
ANMA AKIMLARI: 500A, 630A, 700A, 800A,

C Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):36 kA / 380/400/415V/440V

S Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V/440V

Q Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):70 kA / 380/400/415V/440V

H Serisi:

e-ımalı/e-signed

31.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17


*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=g1xfukfv> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



3 / 6



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(0212034-TSE-06/02nolu belge devamı) : CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):100 kA / 380/400/415V/440V
R Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):150 kA / 380/400/415V/440V
C-S-Q-H-R SERİLERİ BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): %100 Icu
KUTUP SAYISI: 3,4
ANMA GERİLİMİ: 380V, 415 V, 690V
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 12 kV

SABİT TESİSLİ,KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHAFAZALI,BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI , AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP X0 KORUMALI, A KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ
TİP: NM8N-1600S, NM8N-1600Q, NM8N-1600H (Not.: Elektronik üniteleri kapsamaz)
ANMA AKIMLARI: 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A,

S Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V/440V
Q Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):70 kA / 380/400/415V/440V
S-Q SERİLERİ BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): %100 Icu
H Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):100 kA / 380/400/415V/440V
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 70 kA
KUTUP SAYISI: 3,4
ANMA GERİLİMİ: 380V, 415 V, 690V
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 12 kV

DEVRE KESİCİ
SABİT TESİSLİ,KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHAFAZALI,BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI , AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP 20 KORUMALI, A KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ
TİP: NM8-125R, NM8-125H, NM8-125S,NM8-125C
ANMA GERİLİMİ: 220/230/240/380/400/415 /660/ 690V
ANMA AKIMLARI: 16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,63A,65A,75A,80A,90A,100A,125A
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV
KUTUP SAYISI: 2,3,4
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): Ics=Icu
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):
150 kA (220/230/240/380/400/415V)

e-ımalı/e-signed

31.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez. kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=gIfxufkv> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

4 / 6



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör Т С Е

(0212034-TSE-06/02nolu belge devamı) : CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

8 kA (660/690V) R SERİSİ
100 kA (220/230/240/380/400/415V)
8 kA (660/690V) H SERİSİ
50 kA (220/230/240/380/400/415V)
8 kA (660/690V) S SERİSİ
36 kA (220/230/240/380/400/415V)
6 kA (660/690V) C SERİSİ

TİP: NM8-250R, NM8-250H, NM8-250S, NM8-250C
ANMA GERİLİMİ: 220/230/240/380/400/415 /660/ 690V
ANMA AKIMLARI: 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (U_i): 800 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (U_{imp}): 8 kV
KUTUP SAYISI: 2,3,4
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (I_{cs}): I_{cs}=I_{cu}
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (I_{cu}):
150 kA (415V), 10 kA (690V) R SERİSİ
100 kA (415V), 10 kA (690V) H SERİSİ
50 kA (415V), 10 kA (690V) S SERİSİ
36 kA (415V), 6 kA (690V) C SERİSİ

TİP: NM8- 400R, NM8-400H, NM8-400S, NM8- 400C, NM8- 630R, NM8- 630H, NM8- 630S, NM8- 630C
ANMA GERİLİMİ: 220/230/240/380/400/415 /660/ 690V
ANMA AKIMLARI:
(NM8-400R/H/S/C) :250A,315A,350A,400A,
(NM8-630 R/H/S/C) :250A.315A.350A.400,500A.
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (U_i): 800 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (U_{imp}): 8 kV
KUTUP SAYISI: 3,4
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (I_{cs}): I_{cs}=I_{cu}
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (I_{cu}):
150 kA (415V), 15 kA (690V) R SERİSİ
100 kA (415V), 15 kA (690V) H SERİSİ
70 kA (415V), 15 kA (690V) S SERİSİ
50 kA (415V) C SERİSİ

TİP: NM8S-630H, NM8S-630S, NM8S-400H, NM8S-630S

e-ımalı/e-signed

31.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıkları/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıkları/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=g1fxufkv> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **TSE**

(0212034-TSE-06/02nolu belge devamı) : CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

ANMA GERİLİMİ: 220/230/240/380/400/415V

ANMA AKIMLARI:

250A,315A,350A,400A (NM8S-400H/S)

250A,315A,350A,400A,500A,630A (NM8S-630H/S)

ANMA FREKANSI: 50/60 Hz

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (U_i): 800 V

BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (U_{imp}): 8 kV

KUTUP SAYISI: 3,4

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (I_{cs}): I_{cs}=I_{cu}

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (I_{cu}):

100 kA (NM8S-630H, NM8S-400H)

70 kA (NM8S-630S, NM8S-400S)

TİP: NM8-1250H, NM8-1250S, NM8-1250C, NM8-800H, NM8-800S, NM8-800C

ANMA GERİLİMİ: 415/690V (H VE S SERİSİ), 415V(C SERİSİ)

ANMA AKIMLARI:

630,700,800A (NM8-800H/S/C)

630,700,800A,900A,1000A,1250A (NM8-1250H/S/C)

ANMA FREKANSI: 50/60 Hz

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (U_i): 800 V

BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (U_{imp}): 8 kV

KUTUP SAYISI: 3,4

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (I_{cs}): I_{cs}=%50 I_{cu}

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (I_{cu}):

70 kA (415V), 20 kA (690V) H SERİSİ

50 kA (415V), 20 kA (690V) S SERİSİ

50 kA (415V) C SERİSİ

(KG 25.05.2022)

e-izmalı/e-signed

31.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17 E-posta:

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=g1fxufkv> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



6 / 6