



高原用低压电器产品认证证书

证书编号：TILVA202416011010

申请人：浙江正泰电器股份有限公司
地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
制造商：浙江正泰电器股份有限公司
地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
生产厂：浙江正泰电器股份有限公司
地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称：热过载继电器
型号规格：NXR-100, NXRF-100, NXR-100XM, NXRF-100XM; U_i : 690V; U_{imp} : 8kV (主回路), 6kV (辅助回路); I_{th} : 5A (辅助回路); U_e : 690V; I_e : 23-32A, 30-40A, 37-50A, 48-65A, 55-70A, 63-80A, 80-93A, 80-100A; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; 产品使用海拔高度: 3000米; 产品型号解释见附页

产品标准：GB/T 20645-2021

认证模式：产品型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合产品认证实施规则 TILVA-16-011: 2022《高原用低压电器认证实施规则》的要求，特发此证。

发证日期：2024-07-03
有效期至：2029-07-02



签发人：瑞国

瑞国

上海添唯认证技术有限公司
中国上海普陀区武宁路505号 200063
<http://www.tilva.com>



高原用低压电器产品认证证书

证书编号：TILVA202416011010

附件

产品型号解释：

N X R □ — 100 □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1)企业特征代号
- (2)设计代号
- (3)热过载继电器
- (4)专供代号：常规产品默认无；“F”表示盘厂
- (5)壳架等级电流
- (6)防护类别：常规产品默认无；“XM”表示高防护型



上海添唯认证技术有限公司

中国上海普陀区武宁路505号 200063

<http://www.tilva.com>