



高原用低压电器产品认证证书

证书编号：TILVA202416011009

申请人：浙江正泰电器股份有限公司

地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商：浙江正泰电器股份有限公司

地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产厂：浙江正泰电器股份有限公司

地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称：热过载继电器

型号规格：NXR-38, NXRF-38, NXR-38XM, NXRF-38XM; Ui: 690V; Uimp: 8kV (主回路), 6kV (辅助回路); Ith: 5A (辅助回路); Ue: 690V; Ie: 23-32A, 30-38A; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; 产品使用海拔高度: 3000米; 产品型号解释见附页

产品标准：GB/T 20645-2021

认证模式：产品型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合产品认证实施规则 TILVA-16-011：2022《高原用低压电器认证实施规则》的要求，特发此证。

发证日期：2024-07-03

有效期至：2029-07-02



签发人：瑞国

上海添唯认证技术有限公司

中国上海普陀区武宁路505号 200063

<http://www.tilva.com>



高原用低压电器产品认证证书

证书编号：TILVA202416011009

附件

产品型号解释：

N X R □ - 38 □

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1)企业特征代号

(2)设计代号

(3)热过载继电器

(4)专供代号：常规产品默认无；“F”表示盘厂

(5)壳架等级电流

(6)防护类别：常规产品默认无；“XM”表示高防护型



上海添唯认证技术有限公司

中国上海普陀区武宁路505号 200063

<http://www.tilva.com>