



Ref. Certif. No.

HU-000963

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
(IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE****CERTIFICAT D'ESSAI OC****Product
Produit**

Low-voltage fuse (fuse-link and fuse-base)

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurZhejiang Chint Electrics Co., Ltd.
No.1, Chint Road, Chint Industrial Zone,
North Baixiang, Yueqing, Zhejiang Province 325603
P.R. ChinaName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantZhejiang Chint Machine-tool Electrics Co., Ltd.
Baitawang Industrial Zone North Baixiang Yueqing,
Zhejiang 325603, P.R. ChinaName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineZhejiang Chint Machine-tool Electrics Co., Ltd.
Baitawang Industrial Zone North Baixiang Yueqing,
Zhejiang 325603, P.R. ChinaNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page**Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales**Fuse-link: Un: 500V~, In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A,
40A, 50A, 63A; Rated breaking capacity: 500V~50kA;
Breaking range and utilization category: gG;
Size:14x51
Fuse-base: Un: 500V~50kA, In: 63ATrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

CHINT

**Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais
constructeur**

TMP

Model / Type Ref.
Ref. De typeFuse-link: RT28-63 (R016),
Fuse-base: RT28-63X, RT28-63Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à laIEC 60269-2:2010 (ed.4)
IEC 60269-1:2006 (ed.4)+A1As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

28215895 001

**This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification**TÜV Rheinland InterCert Kft., Division MEEI
H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B
www.tuv.hu

Date: 2012-09-19

Signature:

Gabor Kassai